



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за реализацију мера енергетске санације

Број: 08-31-42/25

Датум: 01.07.2025. године

Пожаревац

На основу члана 136. Закона о управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 17. став 1. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ („Службени гласник Града Пожаревца 12/23), Комисија за реализацију мера енергетске санације доноси:

РЕШЕЊЕ

1. **ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ DOO TERMOKONVOJ-BEOGRAD** са седиштем у Београду (Савски венац), ул. Булевар Вудроа Вилсона 6/1508 **ИСПУЊАВА УСЛОВЕ** за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације, у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ и Јавним позивом за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца.
2. Испуњеност услова из тачке 1. овог Решења односи се на следеће мере из Јавног позива: 5. Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим (котао на биомасу) и 5а. Израда техничке документације у складу са Прилогом 3 за меру под редним бројем 5.
3. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања на сајту Града Пожаревца у одељку: Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији.

Образложење

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ TERMOKONVOJ DOO ZAJEČAR, поднео је дана 09.06.2025. године пријаву за учешће на Јавном позиву за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца, под бројем 08-31-42/2025 за мере: Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу. У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и монтажу котла на биомасу (дрвни пелет, брикет и сечка). Овом мером је неопходно испунити следећи критеријум енергетске ефикасности - минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет, сечка) мора бити 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл. и Израда техничке документације у складу са Прилогом 3 за меру под редним бројем 5. Комисија за реализацију мера енергетске санације је затражила допуну документације са одговарајућим атестима/сертификатима којима се доказује коефицијент котла на биомасу. Привредни субјекат је дана 19.06.2025. године извршио допуну документације.

У поступку оцењивања поднетих пријава, утврђено је да подносилац пријаве, привредни субјекат: DOO TERMOKONVOJ BEOGRAD са седиштем у Београду (Савски венац), ул. Булевар Вудроа Вилсона 6/1508 у складу са условима прописаним тачком II. Јавног позива има право учешћа на истом, те стога испуњава све услове за учешће на истом. Комисија је утврдила да је привредни субјект поднео сву потребну документацију прописану тачкама III. и IV. Јавног позива, те стога испуњава све услове за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације на територији Града Пожаревца.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити приговор Комисији за реализацију мера енергетске санације у року од 8 дана од дана доношења решења. Уколико подносилац пријаве не буде задовољан одлуком по приговору може упутити приговор Градском већу Града Пожаревца у року од 8 дана од дана пријема одлуке по приговору и да о приговору обавести Јединицу за имплементацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“.

Доставити:

- DOO TERMOKONVOJ BEOGRAD, Ивана Милутиновића 31, 19000 Зајечар;
- архиви;
- објавити на сајту Града Пожаревца у одељку: Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Зоран Радовановић, дипл. инж. арх.